



Junkers & Müllers gmbh
Bolksbuscher Strasse 27
41239 MÖNCHENGLADBACH
Germany

votre message du
29-10-2021

votre référence

notre référence
MDV/3369

date
Zwijnaarde, 07 décembre 2021

Rapport de certification Procès-Verbal

Valable 5 ans (jusqu'à 07 décembre 2026)

1. Description de l'article testé:

Matériau présenté par : Junkers & Müllers gmbh
Bolksbuscher Strasse 27
41239 MÖNCHENGLADBACH
Germany

Marque commerciale: TT Mediatex JM-Air

Description sommaire : Masse surfacique : 245 g/m²
Epaisseur : 0,36 mm

2. Essais exécutés:

NF P92-503 (1995) - "Brûleur électrique"
NF P92-504 (1995) - "Essai de persistance de flamme"
NF P92-505 (1995) - "Essai pour matériaux thermofusibles"
NF P92-507 (2004) - "Classement selon la réaction au feu"

3. Rapport d'analyse

Rapport d'analyse 21.06803.02, du 07 décembre 2021

4. Classement

M1

Mike De Vrieze
Responsable de la commande de tests

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires

Ce document comprend 1 page et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.

TVA BE 0459.218.289

Cpte fin. 210-0472965-45

IBAN BE44 2100 4729 6545

CENTEXBEL-GENT
Technologiepark 70
BE-9052 Zwijnaarde

Tel. + 32 9 220 41 51 • Fax + 32 9 220 49 55
e-mail gent@centexbel.be